



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора



ДОКЛАД

от съвместна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: „ВИЛА ЯМБОЛ“ ЕАД гр. Ямбол, производствена площадка гр. Ямбол, Северна промишлена зона

На 04.07.2017 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха съвместна проверка на предприятие за производство на вино, спиртни напитки и оцет с оператор „ВИЛА ЯМБОЛ“ ЕАД гр. Ямбол. В обекта се извършват следните дейности: Прием на сировини. Механична преработка, Охлаждане, Ферментация, Стабилизация, Отлежаване, Бутилиране, Съхранение, Пласмент.

Проверени компоненти на околната среда: атмосферен въздух и химични вещества.

Обхват на проверката: Извършена е проверка по годишен план по Закона за чистотата на атмосферния въздух(ЗЧАВ), и Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси.

Направени констатации:

По направление „Опазване чистотата на въздуха“ проверката се провежда съобразно спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 517/2014 г. и Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуоросъдържащи парникови газове.

На обекта са инсталирани и се експлоатират следните климатични и хладилни инсталации:

1.Хладилна инсталация/ фризер марка CADALPE, модел С 640/20 с два хладилни агрегата, обслужващи два хладилни кръга, заредени с 2 по 14 кг. R-407 C. Системата служи за охлаждане на вино преди бутилиране до -1, -2 °C.

2.Хладилна инсталация марка AERMEC, модел RVB 220/24 с два хладилни агрегати, обслужващи два хладилни кръга, заредени с 2 по 84 кг. R-407 C. Системата служи за охлаждане на вино при различни технологични процеси до 12-14 °C.

Документалната проверка установи наличие на актуализирани досиета на хладилните инсталации и отразена проверка за течове за 2017 г. от „ЕЛФАК“ ЕООД . На агрегатите са поставени етикети, съгласно изискванията на Наредбата.

Извършена беше и проверка на Парова централа с два парни котела ПКМ-4 с производителност 4 тона пара на час, и ПКМ-2,5 с производителност 2,5 тона пара на час. В момента на проверката не са в експлоатация. Документацията се води редовно. През 2017 г. са извършени СПИ и представен Доклад в РИОСВ-Стара Загора, по който няма забележки.

По направление „Съхранение на опасни химични вещества“: Извършен е текущ контрол на складове и съоръжения за съхранение на опасни химически вещества(OХВ) и смеси. В своята дейност дружеството използва: серен диоксид за консервант в производството, натриев хипохлорид като дезинфектант, лимонена киселина за миене, Пенчар 99 и Антигермикмейк Б50 за почистване, натриев хлорид за омекотяване на водата в Парова централа(ПЦ). Серния диоксид се съхранява в обособен склад на открито. Почистващите препарати са в туби по 20 литра, също в обособен склад. Натриевия хлорид се

2

съхранява в котелното на ПЦ. При проверката бяха представени информационни листи за безопасност на всички използвани химикали, отговарящи на Регламент 1907/2006(REACh). Не бе налична оценка на безопасността на съхранението и същата не бе представена при поискване

Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

При проверката, извършена на 04.07.2017 г. в „ВИЛА ЯМБОЛ“ ЕАД гр.Ямбол, не са констатирани несъответствия с изискванията на Наредба № 1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуоросъдържащи парникови газове. Поради липсата на оценка на безопасността на съхранение на ОХВ и смеси, съгласно изискванията на чл.4, т.4 от Наредбата за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси, на оператора е дадено предписание за представяне на същата в РИОСВ, което е изпълнено в срок.

