



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция по околната среда и водите-Стара Загора

УТВЪРДИЛ:  
Д-Р ПЕТЯ ПАПАЗОВА  
ДИРЕКТОР НА  
РИОСВ ГР. СТАРА ЗАГОРА

Д О К Л А Д

От извършена комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство на обект **Предприятие за преработка на птиче и свинско месо на „Нанюк интернешънъл” ООД с. Коларово, общ. Раднево**

На 06.10.2015 г. се извърши съвместна проверка на „Нанюк интернешънъл” ООД с. Коларово, общ. Раднево, по компоненти води и въздух.

На площадката се произвежда продукцията от птиче и свинско месо – термични и сурови продукти. Използваната суровината е замразено свинско месо и охладени пилета. Извършва се разфасовка, машинна обработка, замразяване/охлаждане и пакетиране. Готовите продукти подготвени за пласмент са: пилешки разфасовки, пилешки термично обработени продукти, свински термично обработени продукти и свински полуфабрикати. При проверката се констатира следното:

**По компонент води:** При производствената дейност на площадката се формират два потока отпадъчни води – производствени и битово-фекални, които по разделна площадкова канализационна мрежа постъпват за пречистване в ЛПСОВ. Пречистването на отпадъчните води се осъществява на тристъпален принцип чрез механично, биологично и физико-химично пречистване. В момента на проверката съоръженията работят в нормален технологичен режим. Преди заустване отпадъчните води се подлагат допълнително на обеззаразяване с NaClO. На изход ЛПСОВ е монтирано разходомерно устройство отчетените количества са  $Q_{(мом)}=1,12$  л/с и  $Q_{(натр)}=58897,42$  м. куб. Извършени са собствени периодични измервания за I, II и III тримесечие на 2015 г. Направените физико-химични анализи от акредитирана лаборатория „АМЕЕС“ ООД гр. Раднево на взетите водни проби показват спазване на ИЕО. Пречистените отпадъчни води се заустват в дере приток на р. Азмака, съгласно издадено разрешително за заустване на отпадъчни води в повърхностен воден обект №33740009/19.10.07 г., актуализирано с Решение №РР-1605/02.10.2012 г. от БД ИБР гр. Пловдив.

**По компонент въздух:** бяха проверени визуално и документално наличните хладилни и климатични инсталации, както следва:

- 1 Климатизация пакетаж, сурова продукция работеща на R-404A с вместимост 6 кг
- 2 Климатизация разфасовка, работеща на R-407C с вместимост 7 кг
- 3 Климатизация машинна зала, работеща на R-407C с вместимост 5 кг
- 4 Климатизация пакетаж (изпечена продукция), работеща на R-407C с вместимост 7 кг
- 5 Климатизация (хапки), не работи към момента на проверката (без хладилен агент)
6. Хладилна камера (входяща суровина 1) на R-404A с вместимост 7,5 кг
7. Хладилна камера (входяща суровина 2) на R-404A с вместимост 25 кг
8. Хладилна камера (кости) на R-404A с вместимост 23 кг
9. Хладилна камера (Тумблиране)) на R-404A - с вместимост 6 кг
10. Хладилна камера (технологична) на R-404A - с вместимост 7,5 кг
11. Хладилна камера (шокова -1) на R-404A - с вместимост 30 кг
12. Хладилна камера (охлаждане на готова продукция) на R-404A - с вместимост 6 кг
13. Хладилна камера (замразяване на хапки) на R-404A - с вместимост 3,5
14. Хладилна камера (готова продукция) на R-404A - с вместимост 20 кг
15. Хладилна камера (охладена продукция) на R-404A - с вместимост 20 кг

16. Хладилна камера (готова изпечена продукция) на R-404A - с вместимост 12 кг

17. Хладилна камера (шокова 2) на R-404A - с вместимост 30 кг

Проверката установи, че документацията (досиета и протоколи) за изброените съоръжения е налична и актуална изготвена в съответствие с изискванията на Регламент №842/2006 г. относно флорирани парникови газове.

**Заключения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство :**

Не са констатирани несъответствия с екологичното законодателство по тази причина на дружеството не са съставени предписания.