

ДОКЛАД

от комплексна проверка по прилагане на екологичното законодателство
на обект: "Тонимаркет" ООД, гр. Стара Загора, магазин за хранителни стоки

На 08.04.2014 г. експерти от РИОСВ – Стара Загора извършиха комплексна проверка на магазин за хранителни стоки на фирма "Тонимаркет" ООД, гр. Стара Загора.

Проверени компоненти на околната среда: атмосферен въздух и отпадъци.

Обхват на проверката: Извършена е проверка по счетоводни документи относно изпълнение на задълженията на дружеството по чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и във връзка Наредбата за опаковки и отпадъците от опаковки (НООО); проверка по Наредби за установяване на мерки по прилагане на Регламенти № 842/ 2006 г. относно ФПГ (флуорирани парникови газове) и № 1005/ 2009 г. относно ВНОС (вещества, нарушаващи озоновия слой).

Направени констатации:

Управление на отпадъците:

От проверката относно изпълнение на задълженията на дружеството по НООО и ЗУО, се установи следното: В хранителния магазин се предлагат и опаковат в първична опаковка на мястото на продажбата сирене, кашкавал и колбаси. Използваният опаковъчен материал е полиетилен ниска плътност и хартия.

Дружеството изпълнява задълженията си по чл. 59 от ЗУО за заплащане на продуктова такса за опаковки към Предприятие по управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

В момента на проверката са представени коректно заведени в дружеството приложения № 12 (вътрешнофирмена спецификация) и приложения № 13 (месечни справки-декларации), съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (Наредбата) за периода 01.01.2013 г. – 28.02.2014 г., декларации за съответствие на използваните опаковки с изискванията на чл. 4, ал. 1 от НООО, както и копия на платежни документи за заплатена продуктова такса за опаковки по сметката на ПУДООС за същия период.

Опазване чистота на въздуха:

Проверката се извърши на основание Наредби за установяване на мерки за прилагане на Регламенти (ЕО) № 842/ 2006 г. относно ФПГ и № 1005/ 2009 г. относно ВНОС.

В обекта на фирмата са инсталирани и работят:

1. хладилна витрина с хладилен агрегат „Данфус“, зареден с R-22, с вместимост – 3.3 кг.
2. хладилна витрина с хладилен агрегат „Манюрьп“, зареден с R-22, с вместимост – 4 кг.
3. хладилна витрина с хладилен агрегат „Манюрьп“, зареден с R 404 А, с вместимост – 2.5 кг.
4. хладилна витрина с хладилен агрегат „Манюрьп“, зареден с R 404 А, с вместимост – 2.5 кг.
5. климатична инсталация Осака, работеща на R-22 с вместимост 4.4 кг.

Исталациите се обслужват от фирма „Фригодинамика“ ЕООД, гр. Стара Загора. Досиетата са налични с актуална информация и протоколи за проверка на течове, съгласно чл. 30 от

Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент 842/ 2006 г. относно флуорирани парникови газове (ФПГ). Отчета по чл. 36 от Наредбата за 2013 г. е представен в РИОСВ – Стара Загора.

Заклучения за съответствието на обекта с изискванията на екологичното законодателство:

Не са констатирани несъответствия с изискванията на екологичното законодателство – ЗУО, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки, Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, Наредбата за установяване на мерки за прилагане на Регламент 842/ 2006 г. и Наредбата за установяване на мерки за прилагане на Регламент 1005/ 2009 г. Дадено е предписание до управителя на дружеството със срок 31.12.2014 г. за предприемане на мерки за подмяна на R-22 в инсталациите на обекта, съгласно изискванията на Регламент 2037/ 2000 г. за забрана употребата му след 01.01.2015 г.